МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ
Территориальный отдел
надзорной деятельности
и профилактической работы №8**

ул. Войкова, 22, г. Новоалтайск, 658087,
телефон/ факс 46-1-09,
E-mail: to_gpn@mail.ru

06.04.21 № 12 -4-13-9

Краевое государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания «Троицкий психоневрологический интернат»
с.Троицкое, ул. Ломоносова 61

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

6 апреля 2021г. г. Новоалтайск

Я, Курбатов Анатолий Александрович – начальник ТО НД и ПР №8 УНД и ПР ГУМЧС России по Алтайскому краю, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении: № 12 по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ от 31 марта 2021г., возбужденного в отношении юридического лица: Краевого государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания «Троицкий психоневрологический интернат» , нарушившего в помещениях (на территории) Краевого государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания «Троицкий психоневрологический интернат», по адресу: с.Троицкое, ул. Ломоносова 61 требования пожарной безопасности, а **именно:**

- Двери, ведущие из отделений в фойе не оборудованы приспособлениями для самозакрывания с уплотнением в притворах (1,2,3 этажи)(п. 4.2.24 СП 1.13130.2020);
- На объекте защиты высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м на 3 этаже(п. 4.2.18 СП 1.13130.2020);
- Уровень звука СОУЭ не соответствует требованиям.(п.4.8, п.4.1, п.4.3 СП 3.13130.2009; п.3.14, п.3.15, п.3.16 НПБ 104-03);
- Высота Н<3,5 м, расстояние между дымовыми (шлейф) извещателями (в помещениях шириной менее 3 м) извещателем и стеной не соответствует нормам.((п.13.4.1 и п.14.1, (+п.13.3.10) п.13.4.1 СП 5.13130.2009, п.12.28 и п.13.1*(+п.12.22)/п.12.28);

- . Высота H<3,5<6 м, расстояние между дымовыми (шлейф) извещателями (в помещениях шириной менее 3 м) извещателем и стеной не соответствует нормам.((п.13.4.1 и п.14.1, (+п.13.3.10) п.13.4.1 СП 5.13130.2009, п.12.28 и п.13.1*(+п.12.22)/п.12.28);
- . Расстояние между приемно-контрольными приборами не соответствует нормам.(п.13.14.8 СП 5.13130.2009: п.12.51 НПБ 88-2001*);
- Диаметр медных жил проводов и кабелей не соответствует требованиям.(п.13.15.12/п.13.15.3 СП 5.13130.2009: п.12.64 НПБ 88-2001*);
- . Расстояние от проводов и кабелей системы до силовых и осветительных кабелей/способ их прокладки (крепление) не соответствует требованиям.(п.13.15.15/п.13.15.3 СП 5.13130.2009: п.12.64/п.12.57 НПБ 88-2001*);
- Специальный текст оповещения не соответствует требованиям.(СП 3.13130.2009);
- Максимальное давление у пожарного крана не соответствует требованиям.(п.4.1.7 примечание СП 10.13130.2009; СНиП 2.04.01-85* п.6.7*);
- Минимальный расход воды на 1 пожарный ствол не соответствует требованиям.(п.4.1.1 табл.1 СП 10.13130.2009; СНиП 2.04.01-85* п.6.1 табл.1);
- Высота установки пожарного крана не соответствует требованиям.(п.4.1.13 СП 10.13130.2009; СНиП 2.04.01-85* п.6.1 табл.1);
- На объекте защиты с массовым пребыванием людей (на путях эвакуации) не надежно к полу закреплены (ковровые дорожки, другие покрытия полов), на 1,2 этажах. (п.31 Правил противопожарного режима в РФ);

Установил:

Вышеперечисленные нарушения стали возможными в результате:
несоблюдения требований пожарной безопасности установленных нормативно правовыми актами

(указываются причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения, которые надлежит устранить)
Российской Федерации и (или) нормативными документами по пожарной безопасности.

Учитывая изложенное, руководствуясь ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, требую:

1. Принять меры по устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.
2. О мерах, принятых по результатам рассмотрения настоящего представления, требую сообщить в установленный частью 2 статьи 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях месячный срок.

Информирую, что неисполнение настоящего представления влечет за собой административную ответственность в соответствии со статьёй 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Начальник ТО НД и ПР №8 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю — А.А. Курбатов

М.П.

Один экземпляр представления получил(а):

_____

(должность, Ф.И.О. подпись)

«___» _____ 20___ года.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю
(наименование территориального органа МЧС России)
Алтайский край, г. Барнаул, ул. Взлётная, 2-и, т. 54-06-28, mchs@alregn.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 8 УНД и ПР
(наименование органа государственного надзора)
658087, г. Новоалтайск, ул. Войкова, 22, т. (38532) 46-109, to_gpn@mail.ru

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 12
о назначении места и времени рассмотрения административного дела о нарушении требований в области пожарной безопасности

«31» марта 2021г. **г. Новоалтайск**

Я, Курбатов Анатолий Александрович – Главный государственный инспектор г. Новоалтайска и районов по пожарному надзору подполковник внутренней службы, рассмотрев протокол об административном правонарушении № 12 по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ от «31» марта 2021г. и материалы административного дела на юридическое лицо: Краевое государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания «Троицкий психоневрологический интернат», зарегистрированное по адресу: 659840, Троицкий р-н, Троицкое с, Ломоносова ул, д.61.

У С Т А Н О В И Л:

В соответствии со ст. 23.34 КоАП РФ рассмотрение данного дела относиться к моей компетенции. Обстоятельств, исключающих возможность рассмотрения данного дела, а также обстоятельств, исключающих производство по делу, не установлено.

Юридическим лицом: Краевого государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания «Троицкий психоневрологический интернат» в _10_ ч. _00_ мин. «31» марта 2021г. в помещениях и на территории Краевого государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания «Троицкий психоневрологический интернат», расположенных по адресу: Алтайский край, с.Троицкое, ул. Ломоносова 61 нарушены требования пожарной безопасности.

Допущенные нарушения отражены в протоколе об административном правонарушении № 12 по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ от «31» марта 2021г., который составил(а) Чурманов Роман Юрьевич – Дознаватель ОД ТО НД и ПР №8.

Документов, имеющихся в деле, достаточно для его рассмотрения, по существу. Лицо, привлекаемое к административной ответственности, с материалами дела ознакомлено.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 23.34; пункт 1 части 1 статьи 29.4; ст.29.5 КоАП РФ,

О П Р Е Д Е Л И Л:

Дело в отношении юридического лица: Краевого государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания «Троицкий психоневрологический интернат», зарегистрированного по адресу: 659840, Троицкий р-н, Троицкое с, Ломоносова ул, д.61, назначить к рассмотрению на "06" апреля 2021г. в _10_ ч. _00_ мин. в Территориальном отделе надзорной деятельности и профилактической работы №8 УНД и ПР Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, расположенном по адресу: г. Новоалтайск, ул. Войкова, 22, каб. №9, тел. 8(38532) 47-1-09.

О принятом решении уведомить законного представителя юридического лица: Ларисова Александра Геннадьевича.

Законному представителю юридического лица при себе иметь документ, удостоверяющий личность. В случае неявки дело о нарушении требований в области пожарной безопасности будет рассмотрено в Ваше отсутствие.

Подпись: _____ **А.А. Курбатов**
(лица вынесшего определение, М.П.) (расшифровка подписи)

Копию настоящего определения получил(а):
«31» марта 2021г., Ларисов А.Г.

_____
(подпись)

Копия настоящего определения направлена: _____
(дата, № исх. документа; адрес направления; дата отправления ,

_____
N почтового отделения и N квитанции заказного письма)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю
(наименование территориального органа МЧС России)
Алтайский край, г. Барнаул, ул. Взлётная, 2-и, т. 54-06-28, mchs@alregn.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 8 УНД и ПР
(наименование органа государственного надзора)
658087, г. Новоалтайск, ул. Войкова, 22, т. (38532) 46-109, to_gpn@mail.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12
по делу об административном правонарушении

« 6 » апреля 2021г. **г. Новоалтайск**

Я, Курбатов Анатолий Александрович – Главный государственный инспектор г. Новоалтайска и районов по пожарному надзору подполковник внутренней службы, рассмотрев протокол **№ 12** по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ от «31» марта 2021г. и материалы административного дела на юридическое лицо:

1. **Полное наименование юридического лица:** Краевое государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания «Троицкий психоневрологический интернат»
2. **Юридический адрес:** 659840, Троицкий р-н, Троицкое с, Ломоносова ул, д.61
3. **Контактный телефон:** 8-905-984-60-33
4. **ОГРН:** 1022202192220
5. **ИНН:** 2281002808
6. **Орган, зарегистрировавший юридическое лицо:** Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Алтайскому краю
7. **Ф.И.О. руководителя юридического лица:** Директор Ларисов Александр Геннадьевич
8. **Ф.И.О. законного представителя юридического лица:** Ларисов Александр Геннадьевич
9. **Занимаемая должность:** Директор
10. **Дата и место рождения:** 15.04.82 год с. Большая Речка, Троицкий район
11. **Адрес места жительства:** С. Троицкое, ул. Новоселов, 20
12. **Документ, подтверждающий полномочия законного представителя:**
Приказ № 39 к/у от 19.03.2019г.
13. **Документ, удостоверяющий личность законного представителя:**
Паспорт серия 0104 № 312398 выдан ОВД Троицкого района 30.01.04г.

на основании пункта 5 части 1 статьи 29.7 КоАП РФ, разъяснив лицам, участвующим в рассмотрении дела, их права и обязанности, предусмотренные статьями 1.5, 24.2, 24.4, 25.1, 25.3, 25.5 КоАП РФ; ст. 51 Конституции РФ (Федеральный закон № 195-ФЗ от 30.12.2004г.).

Статья 25.1

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП РФ.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 КоАП РФ, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и, если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу. При рассмотрении дела об административном правонарушении, влекущем административный арест или административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина либо лица без гражданства, присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, является обязательным.

4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, может быть удалено на время рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо.

Так же разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации:

1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.
2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать свидетельские показания.

Ларисов Александр Геннадьевич
(Ф.И.О., подпись лица в отношение, которого ведется производство по делу об административном правонарушении)

УСТАНОВИЛ:

Юридическое лицо: Краевого государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания «Троицкий психоневрологический интернат»в _10_ ч. _00_ мин. «31» марта 2021г. в помещениях и на территории Краевое государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания «Троицкий психоневрологический интернат»,

расположенных по адресу: Алтайский край, с.Троицкое, ул. Ломоносова 61 нарушило Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479; ст. 37 Федерального закона «О пожарной безопасности», № 69-ФЗ от 21.12.1994 года и другие нормативные документы содержащие требования пожарной безопасности, **а именно:**

- Двери, ведущие из отделений в фойе не оборудованы приспособлениями для самозакрывания с уплотнением в притворах (1,2,3 этажи)(п. 4.2.24 СП 1.13130.2020);
- На объекте защиты высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м на 3 этаже(п. 4.2.18 СП 1.13130.2020);
- Уровень звука СОУЭ не соответствует требованиям.(п.4.8, п.4.1, п.4.3 СП 3.13130.2009; п.3.14, п.3.15, п.3.16 НПБ 104-03);
- Высота Н<3,5 м, расстояние между дымовыми (шлейф) извещателями (в помещениях шириной менее 3 м) извещателем и стеной не соответствует нормам.((п.13.4.1 и п.14.1, (+п.13.3.10) п.13.4.1 СП 5.13130.2009, п.12.28 и п.13.1*(+п.12.22)/п.12.28);
- . Высота Н<3,5<6 м, расстояние между дымовыми (шлейф) извещателями (в помещениях шириной менее 3 м) извещателем и стеной не соответствует нормам.((п.13.4.1 и п.14.1, (+п.13.3.10) п.13.4.1 СП 5.13130.2009, п.12.28 и п.13.1*(+п.12.22)/п.12.28);
- . Расстояние между приемно-контрольными приборами не соответствует нормам.(п.13.14.8 СП 5.13130.2009: п.12.51 НПБ 88-2001*);
- Диаметр медных жил проводов и кабелей не соответствует требованиям.(п.13.15.12/п.13.15.3 СП 5.13130.2009: п.12.64 НПБ 88-2001*);
- . Расстояние от проводов и кабелей системы до силовых и осветительных кабелей/способ их прокладки (крепление) не соответствует требованиям.(п.13.15.15/п.13.15.3 СП 5.13130.2009: п.12.64/п.12.57 НПБ 88-2001*);
- Специальный текст оповещения не соответствует требованиям.(СП 3.13130.2009);
- Максимальное давление у пожарного крана не соответствует требованиям.(п.4.1.7 примечание СП 10.13130.2009; СНиП 2.04.01-85* п.6.7*);
- Минимальный расход воды на 1 пожарный ствол не соответствует требованиям.(п.4.1.1 табл.1 СП 10.13130.2009; СНиП 2.04.01-85* п.6.1 табл.1);
- Высота установки пожарного крана не соответствует требованиям.(п.4.1.13 СП 10.13130.2009; СНиП 2.04.01-85* п.6.1 табл.1);
- На объекте защиты с массовым пребыванием людей (на путях эвакуации) не надежно к полу закреплены (ковровые дорожки, другие покрытия полов), на 1,2 этажах. (п.31 Правил противопожарного режима в РФ);

т.е. совершило административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 6 Федерального закона «О пожарной безопасности», № 69-ФЗ от 21.12.1994 года, статьями 1.1; 23.34, пунктом 1 части 1 статьи 29.9, статьей 29.10 КоАП РФ.

Принимая во внимание ч. 2 статьи 2.2 КоАП РФ административное правонарушение совершено по неосторожности; п. 1 ч. 1 ст. 4.2 КоАП РФ раскаяние лица, совершившего административное правонарушение

(указываются смягчающие или отягощающие ответственность обстоятельства)

ПОСТАНОВИЛ:

Признать юридическое лицо: Краевое государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания «Троицкий психоневрологический интернат» в соответствии с протоколом **№ 12** по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ , виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного

частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ:

и назначить административное наказание в пределах санкции **ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ** в виде **Предупреждения.**

О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

Объявить представителю юридического лица: Ларисову А.Г., что в соответствии со статьей 30.1 КоАП РФ настоящее постановление может быть обжаловано в суд в соответствии с процессуальным законодательством. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления. В случае отсутствия жалобы или протеста, настоящее постановление вступает в силу в соответствии со статьей 30.3. КоАП РФ не позднее десяти суток со дня вручения или получения постановления, а в случае обжалования или опротестования постановления не позднее десяти суток со дня вынесения решения об оставлении жалобы без удовлетворения.

Постановление вступило в законную силу «_____» _____ 20___ г.

Подпись _____ **Курбатов А.А.**

(лица вынесшего постановление. М.Л.П.) (расшифровка подписи)

М.П.

Копию настоящего постановления получил(а):

«6» апреля 2021г., Ларисов Александр Геннадьевич _____

(подпись)

Копия выслана заказным письмом с уведомлением по адресу: _____

(индекс, адрес, номер заказного письма с уведомлением;

_____

исходящий номер и дата регистрации сопроводительного письма к постановлению)

Телефон доверия ГУ МЧС России по Алтайскому краю (8(3852)658219)